

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-05ÜE-040/19/C/1f-2019

Hiermit wird gemäß Art. 21 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ZMK X6,5 Planhochlochziegel mit integrierter
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 4 - 0,55 - 10 DF - 247 x 300 x 249 mm
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

DM: 0,065 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 5,0$ N/mm²

Brutto-Trockenrohdichte: 530 kg/m³; Dm (505..550)

Netto-Trockenrohdichte: ≤ 1330 kg/m³

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / der allgemeinen Bauartgenehmigung

Z-17.1-1067 vom 28.11.2018, Anlage 1

entspricht.

Crimmitschau, 17.09.2019



Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.