

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-06Ü-040/19/C/3f-2019

Hiermit wird gemäß Art. 21 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt: **ZMK TX8 Planhochlochziegel mit integrierter  
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 8 - 0,65 - 10 DF - 247 x 300 x 249 mm**

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$

**DM: 0,08 W/(m\*K)**

**Mittlere Druckfestigkeit:  $\geq 10,0$  N/mm<sup>2</sup>**

**Brutto-Trockenrohdichte: 630 kg/m<sup>3</sup>; Dm (605..650)**

**Netto-Trockenrohdichte:  $\leq 1470$  kg/m<sup>3</sup>**

des Herstellwerks: **Ziegelsysteme  
Michael Kellerer GmbH & Co. KG  
Werk Oberweikertshofen  
Ziegeleistraße 13  
DE-82281 Oberweikertshofen**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Güteschutz Ziegel Süd e.V.  
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München**

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-17.1-1068 vom 18.08.2015 / 18.04.2016, Anlage 1**

entspricht.

Crimmitschau, 17.09.2019



Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

*Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen, Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.*