



ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-02Ü-010/19/C/1f-2019

Hiermit wird gemäß Art. 21 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ZMK TX8 Planhochlochziegel mit integrierter
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

HLz 8 - 0,65 - 12 DF - 247 x 365 x 249 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

DM: 0,08 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 10,0$ N/mm²

Brutto-Trockenrohdichte: 630 kg/m³; Dm (605..650)

Netto-Trockenrohdichte: ≤ 1470 kg/m³

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-17.1-1068 vom 18.08.2015 / 18.04.2016, Anlage 2**

entspricht.

Crimmitschau, 20.05.2019



Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle