

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr.098-01-069/18/C/1f-2018

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

**LD-Mauerziegel, Form d, Kategorie I  
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

**Planhochlochziegel ZMK-P 8  
im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 6 - 0,65 - 10 DF - 247 x 300 x 249 mm; Tm, Rm; (Anlage 12)**

**Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\Lambda$**

**DM: 0,08 W/(m<sup>2</sup>K)**

**Mittlere Druckfestigkeit:  $\geq 7,5$  N/mm<sup>2</sup>**

**Brutto-Trockenrohdichte: 630 kg/m<sup>3</sup>; Dm (605..650)**

**Netto-Trockenrohdichte:  $\leq 1360$  kg/m<sup>3</sup>**

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme  
Michael Kellerer GmbH & Co. KG  
Werk Oberweikertshofen  
Ziegeleistraße 13  
DE-82281 Oberweikertshofen

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung durch die anerkannte Überwachungsstelle Güteschutz Ziegel Süd e.V.

Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-17.1-1012 vom 09.06.2016, Anlage(n) 1**

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 10.12.2018



Dipl.-Ing. Frank Pohle

Leiter der Zertifizierungsstelle -



*Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.*