

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-17ÜE-084/17/C/1ff-2017

Hiermit wird gemäß Art. 20 Abs. 2 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ZMK-R8 Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung
im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

HLz 12 - 0,70 - 12 DF - 247 x 365 x 249 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Λ

DM: 0,08 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$

Brutto-Trockenrohddichte: 690 kg/m^3 ; Dm (680..700)

Netto-Trockenrohddichte: $\leq 1500 \text{ kg/m}^3$

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-17.1-1186 vom 11.07.2018, Anlage 2**

entspricht.

Crimmitschau, 01.03.2018


Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.